



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»  
Большая Горная ул., д 69, г Саратов , 410031  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельсском районе»  
Строителей проспект , д 4 А , г.Энгельс, 413111  
тел/факс (8453) 95-47-69 E-mail: [engels@gigiena-saratov.ru](mailto:engels@gigiena-saratov.ru)  
ОКПО 05156681 ОГРН 1056405412964 ИНН 6450606762 КПП 644902001 ОКАТО 63450000000  
Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.R .710021 от 23.04.2015 г


«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии

в Саратовской области

в Энгельсском районе»

 Т. М. Головкина



Экспертное заключение


№ 117 от 24.03.2017г.

по протоколу лабораторного исследования питьевой воды на санитарно-гигиенический и  
микробиологический анализ

№ 10/857 В от 24.03.2017г.

Исследуемая проба воды питьевой централизованного водоснабжения (в/колонка)  
по определяемым санитарно-гигиеническим показателям соответствует гигиеническим  
нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству  
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.  
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» с  
учетом погрешности лабораторных исследований по содержанию цветности (ст. 23 ФЗ  
№ 416 от 07.12.2011г.)

Исследуемая проба воды питьевой централизованного водоснабжения (в/колонка) по  
определяемым микробиологическим показателям соответствует гигиеническим  
нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству  
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.  
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего  
водоснабжения».

Заместитель главного врача  Павлова Н. И.  
Должность Подпись лица, ответственного за заключение

Исполнитель: Абросимова Л. В.

Общее количество страниц 1, страница № 1





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»  
Большая Горная ул., д 69, г Саратов, 410031  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельсском районе»  
Строителей проспект, д 4 А, г.Энгельс, 413111  
тел/факс (8453) 95-47-69 E-mail: [engels@gigiena-saratov.ru](mailto:engels@gigiena-saratov.ru)  
ОКПО 05156681 ОГРН 1056405412964 ИНН 6450606762 КПП 644902001 ОКАТО 63450000000  
Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.R.710021 от 23.04.2015 г


«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в

Саратовской области

в Энгельсском районе»

 Т. М. Головова



Экспертное заключение

№ 118 от 24.03.2017г.

по протоколу лабораторного исследования питьевой воды на санитарно-гигиенический и  
микробиологический анализ


№ 10/858 В от 24.03.2017г.

Исследуемая проба воды питьевой централизованного водоснабжения (в/колонка)  
по определяемым санитарно-гигиеническим показателям соответствует гигиеническим  
нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству  
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.  
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» с  
учетом погрешности лабораторных исследований по содержанию цветности (ст. 23 ФЗ  
№ 416 от 07.12.2011г.)

Исследуемая проба воды питьевой централизованного водоснабжения (в/колонка) по  
определяемым микробиологическим показателям соответствует гигиеническим  
нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству  
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.  
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего  
водоснабжения».

Заместитель главного врача

Должность

 Павлова Н. П.  
Подпись лица, ответственного за заключение

Исполнитель: Абросимова Л. В.

Общее количество страниц 1, страница № 1





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»  
Большая Горная ул., д 69, г Саратов, 410031  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельсском районе»  
Строителей проспект, д 4 А, г.Энгельс, 413111  
тел/факс (8453) 95-47-69 E-mail: [engels@gigiena-saratov.ru](mailto:engels@gigiena-saratov.ru)  
ОКПО 05156681 ОГРН 1056405412964 ИНН 6450606762 КПП 644902001 ОКATO 63450000000  
Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.R.710021 от 23.04.2015 г


«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в

Саратовской области

в Энгельсском районе»

 Т. М. Головкина



Экспертное заключение

№ 119 от 24.03.2017г.


по протоколу лабораторного исследования питьевой воды на санитарно-гигиенический и  
микробиологический анализ

№ 10/859 В от 24.03.2017г.

Исследуемая проба воды питьевой централизованного водоснабжения (в/колонка)  
по определяемым санитарно-гигиеническим показателям соответствует гигиеническим  
нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству  
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.  
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» с  
учетом погрешности лабораторных исследований по содержанию цветности (ст. 23 ФЗ  
№ 416 от 07.12.2011г.)

Исследуемая проба воды питьевой централизованного водоснабжения (в/колонка) по  
определяемым микробиологическим показателям соответствует гигиеническим  
нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству  
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.  
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего  
водоснабжения».

Заместитель главного врача



Павлова Н. П.

Должность

Подпись лица, ответственного за заключение

Исполнитель: Абросимова Л. В.

Общее количество страниц 1, страница № 1





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»  
Большая Горная ул., д 69, г Саратов, 410031  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельсском районе»  
Строителей проспект, д 4 А, г.Энгельс, 413111  
тел\факс (8453) 95-47-69 E-mail: [engels@gigiena-saratov.ru](mailto:engels@gigiena-saratov.ru)  
ОКПО 05156681 ОГРН 1056405412964 ИНН 6450606762 КПП 644902001 ОКАТО 63450000000  
Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.R.710021 от 23.04.2015 г

«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»

в Саратовской области

в Энгельсском районе

 Т.М. Головова



Экспертное заключение


№ 120 от 24.03.2017г.

по протоколу лабораторного исследования питьевой воды на санитарно-гигиенический и микробиологический анализ  
№ 10/860 В от 24.03.2017г.

Исследуемая проба воды питьевой централизованного водоснабжения (в/колонка) по определяемым санитарно-гигиеническим показателям соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» с учетом погрешности лабораторных исследований по содержанию цветности (ст. 23 ФЗ № 416 от 07.12.2011г.)

Исследуемая проба воды питьевой централизованного водоснабжения (в/колонка) по определяемым микробиологическим показателям соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Заместитель главного врача



Павлова Н. И.

Должность

Подпись лица, ответственного за заключение

Исполнитель: Абросимова Л. В.

Общее количество страниц 1, страница № 1





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»  
Большая Горная ул., д 69, г Саратов , 410031  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельском районе»  
Строителей проспект , д 4 А , г.Энгельс, 413111  
тел\факс (8453) 95-47-69 E-mail: [engels@gigiena-saratov.ru](mailto:engels@gigiena-saratov.ru)  
ОКПО 05156681 ОГРН 1056405412964 ИНН 6450606762 КПП 644902001 ОКАТО 63450000000  
Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.R .710021 от 23.04.2015г.

«Утверждаю»

Заместитель Руководителя  
Органа инспекции

*Лави* Главный врач филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Саратовской области  
в Энгельском районе»

*Павлова* Т. М. Головкина



Экспертное заключение

№ 181 от 31.03.2017г.

по протоколу лабораторного исследования питьевой воды на санитарно-гигиенический и  
микробиологический анализ

№ 10/996 В от 31.03.2017г.

Исследуемая проба воды питьевой централизованного водоснабжения (в/колонка)  
по определяемым санитарно-гигиеническим показателям соответствует гигиеническим  
нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству  
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.  
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» с  
учетом погрешности лабораторных исследований по железу общему (ст. 23 ФЗ № 416 от  
07.12.2011г.)

Исследуемая проба воды питьевой централизованного водоснабжения (в/колонка) по  
определяемым микробиологическим показателям соответствует гигиеническим  
нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству  
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.  
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего  
водоснабжения».

Заместитель главного врача

*Павлова*

Павлова Н. П.

Должность

Подпись лица, ответственного за заключение

Исполнитель: Абросимова Л. В.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»  
Большая Горная ул. д. 69, г. Саратов, 410031  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельсском районе»  
Строителей проспект, д. 4 А, г. Энгельс, 413111  
тел\факс (8453) 95-47-69 E-mail: [engels@gigiena-saratov.ru](mailto:engels@gigiena-saratov.ru)  
ОКПО 05156681 ОГРН 1056405412964  
ИНН 6450606762 КПП 644902001 ОКАТО 643 5 0000000  
Аттестат аккредитации Органа инспекции RA. RU/710021 от 23.04.2015г.

«Утверждаю»

Заместитель Руководителя  
Органа инспекции

*Лав*

Главный врач филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Саратовской области  
в Энгельсском районе»

*Павлова*

Т. М. Головкова

*Павлова Н.П.*



Экспертное заключение

№ 182 от 31.03.2017г.

по протоколу лабораторного исследования питьевой воды на санитарно-гигиенический и  
микробиологический анализ  
№ 10/997 В от 31.03.2017г.

Исследуемая проба воды питьевой централизованного водоснабжения (в/пр. колонка)  
по определяемым санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям  
**соответствует** гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.  
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого  
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению  
безопасности систем горячего водоснабжения».

Заместитель главного врача

*Павлова*

Павлова Н.П.

Должность

Подпись лица, ответственного за заключение

Исполнитель: Абросимова Л. В.






ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»  
Большая Горная ул. д. 69, г. Саратов, 410031  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельском районе»  
Строителей проспект, д. 4 А, г. Энгельс, 413111  
тел\факс (8453) 95-47-69 E-mail: [engels@gigiena-saratov.ru](mailto:engels@gigiena-saratov.ru)  
ОКПО 05156681 ОГРН 1056405412964  
ИНН 6450606762 КПП 644902001 ОКATO 643 5 0000000  
Аттестат аккредитации Органа инспекции RA. RU/710021 от 23.04.2015г.

«Утверждаю»  
Заместитель Руководителя  
Органа инспекции  
Главный врач филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Саратовской области  
в Энгельском районе»

*Павлова* Т. М. Головкова



Экспертное заключение  
№ 183 от 31.03.2017г.

по протоколу лабораторного исследования питьевой воды на санитарно-гигиенический и  
микробиологический анализ  
№ 10/998 В от 31.03.2017г.

Исследуемая проба воды питьевой централизованного водоснабжения (в/пр. колонка)  
по определяемым санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям  
**соответствует** гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.  
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого  
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению  
безопасности систем горячего водоснабжения».

Заместитель главного врача *Павлова* Павлова Н.П.

Должность Подпись лица, ответственного за заключение

Исполнитель: Абросимова Л. В.

Общее количество страниц 1, страница № 1





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»  
Большая Горная ул. д. 69, г. Саратов, 410031  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельском районе»  
Строителей проспект, д. 4 А, г. Энгельс, 413111  
тел/факс (8453) 95-47-69 E-mail: [engels@gigiena-saratov.ru](mailto:engels@gigiena-saratov.ru)  
ОКПО 05156681 ОГРН 1056405412964  
ИНН 6450606762 КПП 644902001 ОКАТО 643 5 0000000  
Аттестат аккредитации Органа инспекции RA. RU/710021 от 23.04.2015г.

«Утверждаю»  
Заместитель Руководителя  
Органа инспекции  
Главный врач филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Саратовской области  
в Энгельском районе»

*Павлова Н.П.* Т. М. Головакова



Экспертное заключение  
№ 184 от 31.03.2017г.

по протоколу лабораторного исследования питьевой воды на санитарно-гигиенический и  
микробиологический анализ  
№ 10/999 В от 31.03.2017г.

Исследуемая проба воды питьевой централизованного водоснабжения (в/пр. колонка)  
по определяемым санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям  
**соответствует** гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.  
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого  
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению  
безопасности систем горячего водоснабжения».

Заместитель главного врача *Павлова Н.П.* Павлова Н.П.

Должность Подпись лица, ответственного за заключение

Исполнитель: Абросимова Л. В.

Общее количество страниц 1, страница № 1





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»  
Большая Горная ул., д 69, г Саратов, 410031  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельсском районе»  
Строителей проспект, д 4 А, г.Энгельс, 413111  
тел\факс (8453) 95-47-69 E-mail: [engels@gigiena-saratov.ru](mailto:engels@gigiena-saratov.ru)  
ОКПО 05156681 ОГРН 1056405412964 ИНН 6450606762 КПП 644902001 ОКATO 63450000000  
Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.R.710021 от 23.04.2015 г

«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии

в Саратовской области

в Энгельсском районе»

Заместитель Руководителя

Органа инспекции

Т. М.



Экспертное заключение

№ 290 от 06.06.2017г.

по протоколу лабораторного исследования питьевой воды на санитарно-гигиенический и микробиологический анализ

№ 10/1809 В от 06.06.2017г.

Исследуемая проба воды питьевой централизованной системы питьевого водоснабжения (в./колонка) по определяемым санитарно-гигиеническим показателям **соответствует** гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» с учетом погрешности лабораторных исследований по железу общему (ст. 23 ФЗ № 416 от 07.12.2011г.)

Исследуемая проба воды питьевой централизованной системы питьевого водоснабжения (в./колонка) по определяемым микробиологическим показателям **соответствует** гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Заместитель главного врача

Должность

*Павлова Н. П.*

Павлова Н. П.

Подпись лица, ответственного за заключение

Исполнитель: Абросимова Л. В.

Общее количество страниц 1, страница № 1



«Утверждаю»  
Главный врач филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Саратовской области  
в Энгельсском районе»  
Заместитель Руководителя  
Органа инспекции

Т. М. БѢЛОВКОВА



Исследуемая проба воды питьевой централизованной системы питьевого водоснабжения (в/колонка) по определяемым санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям соответствует гигиеническим нормативам:

**СанПиН 2.1.4.1074-01** «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Павлова Н.П.

Подпись лица, ответственного за заключение

Общее количество страниц 1, страница № 1





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»  
Большая Горная ул. д. 69, г. Саратов, 410031  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельсском районе»  
Строителей проспект, д. 4 А, г. Энгельс, 413111  
тел\факс (8453) 95-47-69 E-mail: [engels@gigiena-saratov.ru](mailto:engels@gigiena-saratov.ru)  
ОКПО 05156681 ОГРН 1056405412964  
ИНН 6450606762 КПП 644902001 ОКATO 643 5 0000000  
Аттестат аккредитации Органа инспекции RA. RU/710021 от 23.04.2015г.

«Утверждаю»  
Главный врач филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Саратовской области  
в Энгельсском районе»

Заместитель Руководителя  
Органа инспекции

Т. М. Головкова



Экспертное заключение  
№ 292 от 06.06.2017г.

по протоколу лабораторного исследования питьевой воды на санитарно-гигиенический и  
микробиологический анализ  
№ 10/1811 В от 06.06.2017г.

Исследуемая проба воды питьевой централизованной системы питьевого водоснабжения (в/колонка) по определяемым санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям **соответствует** гигиеническим нормативам:

**СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».**

Заместитель главного врача

Павлова Н.П.

Должность

Подпись лица, ответственного за заключение

Исполнитель: Абросимова Л. В. -





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»  
Большая Горная ул., д 69, г Саратов, 410031  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельсском районе»  
Строителей проспект, д 4 А, г.Энгельс, 413111  
тел\факс (8453) 95-47-69 E-mail: [engels@gigiena-saratov.ru](mailto:engels@gigiena-saratov.ru)  
ОКПО 05156681 ОГРН 1056405412964 ИНН 6450606762 КПП 644902001 ОКATO 63450000000  
Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.R.710021 от 23.04.2015 г

«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Саратовской области  
в Энгельсском районе»

Заместитель Руководителя  
Органа инспекции

Т. М. Головкова



Экспертное заключение

№ 293 от 06.06.2017г.

по протоколу лабораторного исследования питьевой воды на санитарно-гигиенический и микробиологический анализ

№ 10/1812 В от 06.06.2017г.

Исследуемая проба воды питьевой централизованной системы питьевого водоснабжения (в./колонка) по определяемым санитарно-гигиеническим показателям **соответствует** гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» с учетом погрешности лабораторных исследований по железу общему (ст. 23 ФЗ № 416 от 07.12.2011г.).

Исследуемая проба воды питьевой централизованной системы питьевого водоснабжения (в./колонка) по определяемым микробиологическим показателям **соответствует** гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Заместитель главного врача

Должность

Павлова Н. П.

Подпись лица, ответственного за заключение

Исполнитель: Абросимова Л. В.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»  
Большая Горная ул., д 69, г Саратов, 410031  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельсском районе»  
Строителей проспект, д 4 А, г.Энгельс, 413111  
тел/факс (8453) 95-47-69 E-mail: [engels@gigiena-saratov.ru](mailto:engels@gigiena-saratov.ru)  
ОКПО 05156681 ОГРН 1056405412964 ИНН 6450606762 КПП 644902001 ОКАТО 63450000000  
Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.R.710021 от 23.04.2015 г

«Утверждаю»

Зам. Главного врача филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Саратовской области  
в Энгельсском районе»

Заместитель Руководителя  
Органа инспекции

Т. М. Голованова



Экспертное заключение  
№ 298 от 06.06.2017г.

по протоколу лабораторного исследования питьевой воды на санитарно-гигиенический и  
микробиологический анализ  
№ 10/1816 В от 06.06.2017г.

Исследуемая проба воды питьевой централизованной системы питьевого водоснабжения (в./колонка) по определяемым санитарно-гигиеническим показателям **соответствует** гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» с учетом погрешности лабораторных исследований **по цветности** (ст. 23 ФЗ № 416 от 07.12.2011г.).

Исследуемая проба воды питьевой централизованной системы питьевого водоснабжения (в./колонка) по определяемым микробиологическим показателям **соответствует** гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Заместитель главного врача

Должность

Подпись лица, ответственного за заключение

Павлова Н. П.

Исполнитель: Абросимова Л. В.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»

Большая Горная ул., д 69, г Саратов, 410031

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельсском районе»

Строителей проспект, д 4 А, г.Энгельс, 413111

тел/факс (8453) 95-47-69 E-mail: [engels@gigiena-saratov.ru](mailto:engels@gigiena-saratov.ru)

ОКПО 05156681 ОГРН 1056405412964 ИНН 6450606762 КПП 644902001 ОКАТО 63450000000

Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.R.710021 от 23.04.2015 г

«Утверждаю»

*Зав* Главный врач филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Саратовской области  
в Энгельсском районе»

Заместитель Руководителя  
Органа инспекции

*Павлова* Т. М. Головкина



Экспертное заключение

№ 299 от 06.06.2017г.

по протоколу лабораторного исследования питьевой воды на санитарно-гигиенический и  
микробиологический анализ

№ 10/1817 В от 06.06.2017г.

Исследуемая проба воды питьевой централизованной системы питьевого водоснабжения (в./колонка) по определяемым санитарно-гигиеническим показателям **соответствует** гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» с учетом погрешности лабораторных исследований по цветности (ст. 23 ФЗ № 416 от 07.12.2011г.).

Исследуемая проба воды питьевой централизованной системы питьевого водоснабжения (в./колонка) по определяемым микробиологическим показателям **соответствует** гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Заместитель главного врача *Павлова* Павлова Н. П.

Должность Подпись лица, ответственного за заключение

Исполнитель: Абросимова Л. В.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»  
Большая Горная ул., д 69, г Саратов, 410031  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельсском районе»  
Строителей проспект, д 4 А, г.Энгельс, 413111  
тел\факс (8453) 95-47-69 E-mail: [engels@gigiena-saratov.ru](mailto:engels@gigiena-saratov.ru)  
ОКПО 05156681 ОГРН 1056405412964 ИНН 6450606762 КПП 644902001 ОКАТО 63450000000  
Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.R .710021 от 23.04.2015 г

«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Саратовской области  
в Энгельсском районе»

Заместитель Руководителя  
Органа инспекции

*Павлов*

Т. М. Головкова



Экспертное заключение  
№ 300 от 06.06.2017г.

по протоколу лабораторного исследования питьевой воды на санитарно-гигиенический и  
микробиологический анализ  
№ 10/1818 В от 06.06.2017г.

Исследуемая проба воды питьевой централизованной системы питьевого водоснабжения (в./колонка) по определяемым санитарно-гигиеническим показателям **соответствует** гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» с учетом погрешности лабораторных исследований **по цветности** (ст. 23 ФЗ № 416 от 07.12.2011г.).

Исследуемая проба воды питьевой централизованной системы питьевого водоснабжения (в./колонка) по определяемым микробиологическим показателям **соответствует** гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Заместитель главного врача

*Павлов*

Павлова Н. П.

Должность

Подпись лица, ответственного за заключение

Исполнитель: Абросимова Л. В.

Общее количество страниц 1, страница № 1





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»  
Большая Горная ул., д 69, г Саратов, 410031  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельсском районе»  
Строителей проспект, д 4 А, г.Энгельс, 413111  
тел\факс (8453) 95-47-69 E-mail: engels@gigiena-saratov.ru  
ОКПО 05156681 ОГРН 1056405412964 ИНН 6450606762 КПП 644902001 ОКАТО 63450000000  
Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.R.710021 от 23.04.2015 г

«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Саратовской области  
в Энгельсском районе»  
Заместитель Руководителя  
Органа инспекции

*Т. М. Голубкова* Т. М. Голубкова



Экспертное заключение  
№ 301 от 06.06.2017г.

по протоколу лабораторного исследования питьевой воды на санитарно-гигиенический и  
микробиологический анализ  
№ 10/1819 В от 06.06.2017г.

Исследуемая проба воды питьевой централизованной системы питьевого водоснабжения (в./колонка) по определяемым санитарно-гигиеническим показателям **соответствует** гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» с учетом погрешности лабораторных исследований по железу общему, цветности (ст. 23 ФЗ № 416 от 07.12.2011г.).

Исследуемая проба воды питьевой централизованной системы питьевого водоснабжения (в./колонка) по определяемым микробиологическим показателям **соответствует** гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Заместитель главного врача *Павлова Н. П.* Павлова Н. П.  
Должность Подпись лица, ответственного за заключение

Исполнитель: Абросимова Л. В.

Общее количество страниц 1, страница № 1